Таблица стандартной комплектации станций Кристалл П, Кристалл М, Кристалл 4-20

№	Артикул	Наименование	**03-00-000-00** Кристалл П CL, pH с перистальт. насосами	**03-02-000-00** Кристалл П CL, pH, Rx с перистальт. насосами	**03-04-000-00** Кристалл П Rx, pH с перистальт. насосами	**03-06-000-00** Кристалл М CL, pH с мембран. насосами	**03-08-000-00** Кристалл М CL, pH, Rx с мембран. насосами	**03-10-000-00** Кристалл М Rx, pH с мембран. насосами	**03-12-000-00** Кристалл 4-20 CL, pH без мембр. насосов	**03-14-000-00** Кристалл 4-20 CL, pH без мембр. насосов	**03-16-000-00** Кристалл 4-20 CL, pH без мембр. насосов
1	03-20-900-00	Контроллер системы, принимающий сигналы измерительных электродов и управляющий работой дозирующих насосов (на панели монтажной)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	03-30-900-00	Ячейка измерительная разборная, с расходомером и краном отбора проб (на панели монтажной)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	03-30-042-00	Гильза pH-Rx-электрода, ■ - 1 шт, ■■ - 2 шт	■	■■	■■	■	■■	■■	■	■■	■■
4	03-30-946-00	Гильза+патрон CL-электрода в сборе (в ячейке измер.)	■	■		■	■		■	■	
5	03-35-831-11	Электрод CL, для измерения свободного хлора потенциостатическим методом	■	■		■	■		■	■	
6	56-10-109-05	Кабель измерительный для CL-электрода	■	■		■	■		■	■	
7	03-35-801-11	Электрод pH, для измерения водородного показателя воды	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	03-35-821-11	Электрод Rx, для измерения окислительно-восстановительного потенциала воды		■	■		■	■		■	■
9	65-02-302-38	Фильтр тонкой очистки, 300 мкм (на панели монтажной)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10	03-34-006-00	Полка для двух калибровочных растворов pH, с держателями для электродов (на панели монтажной)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11	03-22-007-30	Калибровочный раствор pH 7.0, 30мл	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12	03-22-009-30	Калибровочный раствор pH 9.0, 30мл	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13	03-34-002-00	Панель монтажная	■	■	■	■	■	■	■	■	■
14	03-20-002-00	Блок П: дозирование pH и CL, перистальтические насосы с шаговыми двигателями, 2 шт., производительность 2,4 л/ч при 1,5 бар	■	■	■						
15	03-20-004-00	Блок М: дозирование pH и CL для мембранных насосов				■	■	■	■	■	■
16	56-00-001-00	Кабель интерфейсный для соединения Контроллера с Блоком П или Блоком М, L=5м	■	■	■	■	■	■	■	■	■
17	63-10-013-07	Насос мембранный FMSMF, 5,2 л/ч при 1,5 бар, 2 шт.				■	■	■			
18	56-00-003-00	Кабель интерфейсный для соединения Блока М с мембранным насосом, 2шт, L=1,7м				■	■	■	■	■	■
19	03-24-101-00	Всасывающая арматура, гибкая, для реагентов, без датчика уровня и обратного клапана, 2шт.	■	■	■						
20	03-24-104-00	Всасывающая арматура, гибкая, с обратным клапаном, 2шт.				■	■	■	■	■	■
21	03-23-002-30	Клапан впрыска дозируемых реагентов pH и CL, с обратным клапаном, ПВХ, подсоед. 1/4", L=30мм, 2 шт.	■	■	■	■	■	■	■	■	■
22	62-16-046-00	Трубка для дозирования реагентов, PTFE, 6/4мм, L=6м	■	■	■	■	■	■	■	■	■
23	62-16-068-00	Трубка для измеряемой воды, PTFE, 8/6мм, L=5м	■	■	■	■	■	■	■	■	■
24	64-04-014-00	Кран шаровый для отбора/возврата измеряемой воды, ПВХ, подсоединение 1/4", 2 шт.	■	■	■	■	■	■	■	■	■
25	03-23-004-00	Ниппель соединительный для трубки 8/6мм, ПВХ, подсоединение 1/4", 2 шт	■	■	■	■	■	■	■	■	■