

Стандартная комплектация станции Кристалл П: свободный хлор, pH, Redox

№	Артикул	Наименование	03-02-000-00 Кристалл П CL, pH, Rx с перистальт. насосами
1	03-20-900-03	Контроллер системы, принимающий сигналы измерительных электродов и управляющий работой дозирующих насосов (на монтажной панели)	1 шт.
2	03-30-900-01	Ячейка измерительная разборная, с расходомером и краном отбора проб (на монтажной панели)	1 шт.
3	03-34-002-00	Панель монтажная	1 шт.
4	42-50-004-00	Комплект крепежа монтажной панели (саморез = 4 шт, дюбель = 4 шт.)	1 шт.
5	03-30-042-00	Гильза pH-Rx-электрода	2 шт.
6	03-30-946-00	Гильза+патрон CL-электрода в сборе (в измерительной ячейке)	1 шт.
7	03-35-831-11	Электрод CL, для измерения свободного хлора потенциостатическим методом	1 шт.
8	56-10-109-05	Кабель измерительный для CL-электрода	1 шт.
9	03-35-801-11	Электрод pH, для измерения водородного показателя воды	1 шт.
10	03-35-821-11	Электрод Rx, для измерения окислительно-восстановительного потенциала воды	1 шт.
11	65-02-302-38	Фильтр тонкой очистки, 300 мкм (на монтажной панели)	1 шт.
12	03-34-006-00	Полка для двух калибровочных растворов pH, с держателями для электродов (на монтажной панели)	1 шт.
13	03-22-007-30	Калибровочный раствор pH 7.0, 30мл	1 шт.
14	03-22-009-30	Калибровочный раствор pH 9.0, 30мл	1 шт.
15	03-20-002-04	Блок П: дозирование pH и CL, с перистальтическими насосами, 2,4 л/ч при 1,5 бар	1 шт.
16	56-00-001-00	Кабель интерфейсный для соединения Контроллера с Блоком П	5 м.
17	03-25-001-00	Шланговая арматура для перистальтического насоса, д.5,6 мм	2 шт.
18	78-12-002-01	Смазка силиконовая для шланговой арматуры	1 шт.
19	42-50-002-00	Комплект крепежа Блока П (саморез = 4 шт, дюбель = 4 шт.)	1 шт.
20	03-24-101-00	Всасывающая арматура, гибкая, без датчика уровня и обратного клапана, для реагентов	2 шт.
21	03-23-003-30	Клапан впрыска быстросъемный (дозируемые реагенты pH и CL), с обратным клапаном, ПВХ, подсоединение 1/2", L=30мм	2 шт.
22	62-16-046-00	Трубка для дозирования реагентов, PTFE, 6/4мм	6 м.
23	62-16-068-00	Трубка для измеряемой воды, PTFE, 8/6мм	5 м.
24	64-04-014-00	Кран шаровый для отбора/возврата измеряемой воды, ПВХ, подсоединение 1/4"	2 шт.
25	03-23-004-00	Ниппель соединительный для трубки 8/6мм, ПВХ, подсоединение 1/4"	2 шт.
26		Паспорт	1 шт.
27		Руководство по эксплуатации и монтажу	1 шт.
28		Краткая инструкция по запуску бассейна	1 шт.
29		Шаблон для крепления Блока П	1 шт.