Стандартная комплектация станции Кристалл 4-20: Redox, pH,

№	Артикул	Наименование	**03-16-000-00** Кристалл 4-20 Rx, pH без мембран. насосов
1	03-20-900-03	Контроллер системы, принимающий сигналы измерительных электродов и управляющий работой дозирующих насосов (на монтажной панели)	1 шт.
2	03-30-900-01	Ячейка измерительная разборная, с расходомером и краном отбора проб (на монтажной панели)	1 шт.
3	03-34-002-00	Панель монтажная	1 шт.
4	42-50-004-00	Комплект крепежа монтажной панели (саморез = 4 шт, дюбель = 4 шт.)	1 шт.
5	03-30-042-00	Гильза pH-Rx-электрода	2 шт.
6	03-35-801-11	Электрод pH, для измерения водородного показателя воды	1 шт.
7	03-35-821-11	Электрод Rx, для измерения окислительно-восстановительного потенциала воды	1 шт.
8	65-02-302-38	Фильтр тонкой очистки, 300 мкм (на монтажной панели)	1 шт.
9	03-34-006-00	Полка для двух калибровочных растворов pH, с держателями для электродов (на монтажной панели)	1 шт.
10	03-22-007-30	Калибровочный раствор pH 7.0, 30мл	1 шт.
11	03-22-009-30	Калибровочный раствор pH 9.0, 30мл	1 шт.
12	03-20-005-03	Блок 4-20: дозирование pH и CL без дозирующих насосов	1 шт.
13	56-00-001-00	Кабель интерфейсный для соединения Контроллера с Блоком 4-20	5 м.
14	42-50-002-00	Комплект крепежа Блока 4-20 (саморез = 4 шт, дюбель = 4 шт.)	1 шт.
15	03-24-104-00	Всасывающая арматура, гибкая, с обратным клапаном, для реагентов	2 шт.
16	03-23-003-30	Клапан впрыска быстросъёмный (дозируемые реагенты pH и CL), с обратным клапаном, ПВХ, подсоединение 1/2", L=30мм	2 шт.
17	62-16-046-00	Трубка для дозирования реагентов, PTFE, 6/4мм	6 м.
18	62-16-068-00	Трубка для измеряемой воды, PTFE, 8/6мм	5 м.
19	64-04-014-00	Кран шаровый для отбора/возврата измеряемой воды, ПВХ, подсоединение 1/4"	2 шт.
20	03-23-004-00	Ниппель соединительный для трубки 8/6мм, ПВХ, подсоединение 1/4"	2 шт.
21		Паспорт	1 шт.
22		Руководство по эксплуатации и монтажу	1 шт.
23		Краткая инструкция по запуску бассейна	1 шт.
24		Шаблон для крепления Блока 4-20	1 шт.